



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)**

RNC 40505171-1

FICHA TÉCNICA

**ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA ESTACIÓN DE
BOMBEO VILLA LIBERACIÓN, SOSÚA, PROVINCIA PUERTO
PLATA.**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACIÓN
1	TRANSFORMADOR DE 75 KVA, TRIFÁSICO A 277-480 V, PAD MOUNTED, TIPO PISO.	1	UD.	PARA ESTACIÓN DE BOMBEO VILLA LIBERACIÓN, SOSÚA.


Ing. Oliver Nazario Bruga
Director General
CORAAPLATA



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608