



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)**

RNC 40505171-1

FICHA TÉCNICA

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA EN NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO EN LA
RUSIA, MUNICIPIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA.**

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACIÓN
1	ARANDELA CUADRADA DE 2 ¼" X 2 ¼" PARA TORNILLO DE 5/8".	2	UD.	PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO EN LA RUSIA.
2	ARANDELA CUADRADA DE 2" X 2" PARA TORNILLO DE 1/2".	1	UD.	
3	ARANDELA DE PRESIÓN PARA TORNILLO DE ½".	4	UD.	
4	ARANDELA DE PRESIÓN PARA TORNILLO DE 3/8".	2	UD.	
5	ARANDELA DE PRESIÓN PARA TORNILLO DE 5/8".	5	UD.	
6	CABLE DE ACERO COBREDO DESNUDO #2 AWG; 7 HILOS.	37	MT.	
7	CONDUCTOR CU DESNUDO 7 HILOS #2 AWG.	3	MT.	



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608





**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)**

RNC 40505171-1

8	CONDUCTOR CU THHN #2 AWG.	60	MT.	
9	CONECTOR AMOVIBLE PARA ESTRIBO.	3	UD.	
10	CONECTAR CUÑA PRESIÓN CON ESTRIBO 4/0 AWG.	3	UD.	
11	CONECTOR DE CUÑA 2/0 AL 2/0.	1	UD.	
12	CONECTOR ELÁSTICO TIPO CUÑA 2/0 AWG-2 CU AWG.	1	UD.	
13	CONECTOR ELÁSTICO TIPO CUÑA DE COBRE; VARILLA 5/8'' -2 AWG CU.	1	UD.	
14	CRUCETA DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", DE 3'' X 3'' X ¼'' X 6'.	1	UD.	
15	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE ¾''.	3	MT.	
16	FLEJE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO 1-7/32'' X 7/32'' X 28''.	2	UD.	



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

17	FUSIBLE DE EXPULSIÓN 2.3A; TIPO D.	3	UD.	
18	GRAPA DE CONEXIÓN DOBLE A TIERRA SIN TORNILLO.	3	UD.	
19	HEBILLAS PARA FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4''.	3	UD.	
20	PARARRAYOS DE DISTRIBUCIÓN DE 10KV; 12.47 KV.	3	UD.	
21	SECCIONADORES UNIPOLARES DE 100 A; 15KV.	3	UD.	
22	SOPORTE EN POSTE DOBLE UNIDAD; PERNO 1/2'' X 2''. (PARARRAYO- SECCIONADOR).	3	UD.	
23	SOPORTE PARA BANCO DE TRANSFORMADORES	1	UD.	
24	TERMINAL DE COMPRESIÓN TIPO PIN CONDUCTOR #2 AWG.	9	UD.	



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)**

RNC 40505171-1

25	TORNILLO DE MAQUINA ACERO GALVANIZADO CABEZA CUADRADA 1/2" X 14".	1	UD.	
26	TORNILLO DE MÁQUINA, ACERO GALVANIZADO, CABEZA CUADRADA 5/8" X 14".	2	UD.	
27	TORNILLO MÁQUINA ACERO GALVANIZADO, CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 2".	3	UD.	
28	TORNILLO DE MÁQUINA, ACERO GALVANIZADO, CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 2".	2	UD.	
29	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO RECONSTRUIDO 15KVA; 7200-120/240 V.	3	UD.	
30	TUBO PVC, DIÁMETRO 1/2"	1	UD.	
31	TUERCA CUADRADA, ACERO GALVANIZADO PARA TORNILLO 5/8".	3	UD.	



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)**

RNC 40505171-1

32	VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE COBRE DE 5/8'' X 8'.	1	UD.	
----	--	---	-----	--

Oliver Nazario Brugal

Director General



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608