SNCC.D.016

No. EXPEDIENTE
CORAAPLATA-CCC-CP-2021-0002
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

09 de junio de 2021

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. **001**

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS, REFERENCIA No. CORAAPLATA-CCC-CP-2021-0002.

El Comité de Compras y Contrataciones de **la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, (CORAAPPLATA)** les informa que, en fecha **Lunes Siete (7) del Mes de Junio del del Año Dos Mil Veintiuno (2021)** recibimos las siguientes preguntas:

1. Cuál es el espesor de la tubería?

2. Detalles del registro a construir?

Resolución Única: (respuestas)

Pregunta 1:

El Suministro y colocación de Tubería de Acero ø30" para 150 PSI, Grado 53 espesor de 3/8. 210 Metros Lineales (ML).

Pregunta 2:

La Construcción de Registro de 1/20 X 1/20 X 1/40. De Concreto Armado.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
DIRECCIÓN GENERAL
CORAAPPLATA

LICDO. COSME AGUSTÍN LANTIGUA LANTIGUA

ENC. UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

/UR.03.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS