



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

FICHA TÉCNICA

**ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LÁPIZ PARA
ESTACIÓN DE BOMBEO EN VILLA ISABELA, PROVINCIA
PUERTO PLATA.**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACIÓN
1	BOMBA SUMERGIBLE TIPO LÁPIZ DE 300 GPM Y 360 PIES DE TDH, TRIFÁSICA, 480 V. (INCLUIR PANEL DE CONTROL Y MONITOR DE FASE). NOTA: INSTALACIÓN EN POZO DE 80 PIES DE PROFUNDIDAD.	1	UD.	PARA INSTALACIÓN EN ESTACIÓN DE BOMBEO VILLA ISABELA.


Ing. Silver Nazario Brugal
Director General
CORAAPPLATA



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608