Ing. Oliver Nazario Brugal
Director General
CORAAPPLATA

PROCESO DE URGENCIA.

REFERENCIA No. CORAAPLATA-MAE-PEUR-2023-0001

REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, EL TRANPORTE Y LA RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA.

LUNES 10 DE JULIO DE 2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS:

- Rebobinado de 1 moto-bomba de 10 HP, 1735 RPM, 480/230 voltios, tipo vertical, perteneciente a la estación de agua residual, La Coca Cola.

- Rebobinado de 1 moto-bomba de 26.8 KW, 1770 RPM, 460 voltios, tipo vertical, trifásico, perteneciente a la estación de agua residual, Rio Forma, Sosúa.

- Rebobinado de 2 moto-bomba de 110 HP, 1785 RPM, 460 voltio, tipo vertical, trifásico, 60 HZ, perteneciente a la estación de agua residual, Terramar, Sosúa.

- Rebobinado de 1 moto-bomba de 3 HP, 1750 RPM, 4.5 AMP, perteneciente a la estación de agua residual, Los Salados Luperón.

- Rebobinado de motor #1, 20 HP, 1775 RPM, 230/460 voltios, trifásico de eje hueco, perteneciente a la estación de los pozos, Muñoz.

- Rebobinado de 1 motor de 60 HP, 3545 RPM, 460 voltio, trifásico.

- Reparación de1 motor de eje hueco, 350 HP, 460 voltio, 1780 RPM, tipo vertical (#6 perteneciente a la obra de toma de Madre Vieja.

- Reparación de 1 motor de eje hueco, 350 HP, 460 voltio, 1780 RPM, tipo vertical #3) perteneciente a la obra de toma de Madre Vieja.

- Reparación de 1 motor de eje hueco, 350 HP, 460 voltio, 1780 RPM, tipo vertical (#6) perteneciente a la obra de toma de Madre Vieja.

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608

- Rebobinado de 1 motor de 7.5 HP, trifásico, tipo horizontal, perteneciente a la estación de agua potable de Los Castillos, Sosúa.

- Rebobinado de 2 motores de 15 HP, 480 voltios, 21.2 AMP, perteneciente a la estación de agua potable de Villa Liberación, Sosúa.

- Rebobinado de 1 motores de 15 HP, 480 voltios, 21.2 AMP, perteneciente a la estación de agua potable de Villa Liberación, Sosúa.

Ing. Oliver Nazario Brugal
Director General
CORAAPPLATA

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
DIRECCIÓN GENERAL
CORAAPPLATA

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608