



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPLATA)**

RNC 40505171-1

**FICHA TÉCNICA**

**SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN DE LA  
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL  
ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO  
PLATA.**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACIÓN
1	CONDUCTOR DE ALUMINIO 3 HILOS TRIPLEX #2 – 600 V.	2824	PIES.	PARA ILUMINACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA.
2	ALAMBRE TRENZADO DE COBRE AWG #14 THHN.	500	PIES.	
3	ENCLOSURE MAIN BREAKER 100 A, 240 V, 3F, NEMA 3R.	1	UD.	
4	MATERIALES LÍNEA BAJA TENSIÓN (HERRAJES, AISLADORES, TORNILLOS 5/8" X 12" Y X 14" PARA AISLADORES TIPO CARRETES. GRAPAS TERMINALES PARA CABLE #2 A #4/0. CONECTORES PARA SALIDA DESDE CABLE TRIPLEX.	1	PA.	

  
Ing. Oliver Nazario Brugal

Director General  
CORAAPLATA



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPLATA)**

RNC 40505171-1

5	REPARACIÓN LÁMPARAS ALTA PRESIÓN DE SODIO 250 X.	20	UD.	
6	USO DE GRÚA- CANASTO.	1	PA.	

*Ing. Oliver Nazario Brugal*  
Director General  
CORAAPLATA



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608