



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**FICHA TÉCNICA**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA DIFERENTES  
COMUNIDADES EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA.**

<b>NO.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UD</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
1	BOMBA SUMERGIBLE, DESCARGA 3" Ø, CON CHEQUE INTEGRADO, ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD (211 GPM) 213" TDH.	1	UND.	PARA HABILITACIÓN DE POZO EN LA COMUNIDAD DE VUELTA LARGA.
2	MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP, 230 VOLTIOS, TRIFÁSICO.	1	UND.	
3	CABLE SUMERGIBLE CALIBRE NO.6, 4 HILOS AMARILLOS.	80	PIES.	
4	PANEL DE CONTROL PARA MOTOR DE 15 HP (GUADAMOTOR, CONTACTOR MAGNÉTICO, MONITOR DE FASES, CONTROL DE NIVEL PARA POZO 230 V, ELECTRODOS, SELECTOR MANUAL-PARADA-AUTOMÁTICO, LUZ PILOTO DE MARCHA, CUBIERTA METÁLICA Y ENSAMBLAJE.	1	UND.	

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

5	BOMBA SUMERGIBLE DE EJE CENTRIFUGO CERRADO, MODELO: 9ML-4, S/N: TX28837, TYPE: W/L, RPM: 1760, GPM 300, TDH_ 147.	1	UND.	PARA INSTALACIÓN EN LOS POZOS DE MUÑOZ.
6	BOMBA SUMERGIBLE DE 3 GPM Y 30 PIES DE TDH. (MONOFÁSICA). INCLUIR: -CONTROL DE NIVEL. -PANEL DE CONTROL: MONITOR DE FASE CON SU BASE, ELECTRODO CONTROL DE NIVEL, CABLE PARA ELECTRODOS CONTROL DE NIVEL, LLAVE CHORRO, LLAVE DE PASO ROSCADA, TAPE DE GOMA, TAPE VINYL, ACERO EPOXY, TARUGOS PLÁSTICOS, TORNILLOS PARA FIJAR PANEL, TUBERIA FREXIBLE PARA ENTRADA Y SALIDA DE PANEL CON SUS CONECTORES RECTOS Y CURVOS. -CABLE DE PANEL A MOTOR (15 PIES).	1	UND.	PARA INSTALACIÓN EN POZO ARTESANAL EN LOMA DE SOLIMAN.
7	MOTOR SUMERGIBLE TIPO LÁPIZ VERTICAL DE 30 HP A 230 V, TRIFÁSICO.	1	UND.	

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608





**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

8	PANEL DE CONTROL. QUE INCLUYA: CONTRACTOR, MAIDBREAKE, PROTECCIÓN TÉRMICA, MONITOR DE VOLTAJE 240V, CONTROL DE NIVEL, ELECTRODO DE CONTROL DE NIVEL.	1	UND.	
9	CABLE DE GOMA DE 3 HILOS #18.	100	PIES.	

**Oliver Nazario Brugal**  
**Director General**



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608