



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

FICHA TÉCNICA

**SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA
LLANADA, LA ISABELA, PROVINCIA PUERTO PLATA.**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACIÓN
1	CONFECCIÓN DE EJE DE 1 ½ X 81 EN ACERO NIQUEL.	1	UD.	REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA LLANADA, LA ISABELA.
2	CONFECCIÓN DE EJE DE 13/16 X 56.	1	UD.	
3	BUJES DE BRONCE DE 2 ½ X 1 ½ X3.	7	UD.	
4	BUJES DE BRONCE DE 2 ½ X 1 ½ X 6.	2	UD.	
5	REPARACIÓN DE TAZONES.	7	UD.	<i>Ing. Oliver Nazario Brugal</i> Director General CORAAPPLATA
6	PINTURA.	1	UD.	



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608