




**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

FICHA TÉCNICA

**SERVICIO DE REPARACIÓN DE COJINETE A BOMBA #6 DE LA
OBRA DE TOMA EN MADRE VIEJA, PROVINCIA PUETO PLATA.**

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACIÓN
1	EJE EN ACERO NIQUEL DE 1 11/16 CON ROSCA IZQUIERDA Y DERECHA EN LA OTRA PUNTA.	10	PIES.	PARA LA BOMBA #6 DE LA OBRA DE TOMA EN MADRE VIEJA.
2	BUJE DE BRONCE DE 1 11/16 X 2 1/8 X 7 LARGO.	1	UND.	
3	RELLENAR Y RECTIFICAR CENTRO A TAZONES.	4	UNDS.	
4	BUJES.	9	UNDS.	
5	TORNILLOS DE 3/8 X 11/4.	120	UNDS.	
6	CONO PARA FIJACIÓN DE IMPELER.	1	UND.	
7	MANO DE OBRA.	1	P.A.	


Oliver Nazario Brugal
Director General



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608