**San Felipe de Puerto Plata.**
**Jueves 23 de Julio de 2020.**

Recibido Conforme 23/07/20

**Señor:**
**Ing. José Onésimo Reyes Peralta.**
**Director General y Presidente del**
**Comité de Compras y Contrataciones**
**de CORAAPPLATA.**

Ing. José Onesimo Reyes Peralta
Director General
CORAAPPLATA

PUERTO PLATA CORAAPPLATA DIRECCION GENERAL

**Distinguido Ingeniero Reyes:**

Después de un cordial saludo, la presente es para solicitarle la reparación urgente de los equipos de bombeo de la Estación de Los Castillos, el Motor de los Altos de Chila, y el Motor correspondiente a los Pilones, del municipio de Villa Isabela, para que CORAAPPLATA pueda ofrecer los servicios a las diferentes comunidades de la Provincia de Puerto Plata. LD

Cabe destacar que en diferentes visitas de supervisión, los Técnicos del Departamento de Operación y Mantenimiento pudieron comprobar que ha aumentado el consumo de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la Provincia de Puerto Plata, a raíz de que la situación imperante del momento de la Pandemia de Covid-19 y de que la población al estar en la casa durante la cuarentena, utilizan dichos servicios con mayor frecuencia, lo que ha provocado que los equipos de las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales hacia el Emisario Submarino y los equipos eléctricos de las Estaciones de Bombeo del sistema de Agua Potable, hayan sobrepasado su capacidad y han presentado averías que se deben corregir para que la población reciba los servicios de agua potable y saneamiento con regularidad.

Es necesario puntualizar que con relación a lo referido más arriba, debido a que las Estaciones de Bombeos de Aguas Residuales, presentaron picos de caudales, que mantuvieron los equipos en operación constante durante este periodo y dada esta situación, las Estaciones de Bombeo de Agua Potable Manolo Tavárez Justo y Malecón, producto de esta continua operación, los equipos se deterioraron a tal punto que varios de estos están fuera de servicio.

CORAAPPLATA CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA OPERACION Y MANTENIMIENTO

En ese sentido se considera una necesidad urgente e impostergable, la reparación general en cada equipo, para que la población de la provincia pueda recibir el servicio de agua potable y saneamiento básico, con calidad, oportunidad y regularidad, lo que evitaría la proliferación de enfermedades de origen hídrico.

Los equipos que están fuera de servicio corresponden a las Estaciones de Bombeo de Agua Potable más importantes de municipio San Felipe de Puerto Plata, la cuales manejan un caudal de pico aproximadamente de 300 LPS y 283 LPS, respectivamente, además lo de agua residual mencionado más abajo que son los siguientes:

1. **Motor correspondiente a la estación de Los Castillos,** este es utilizado para el suministro de agua potable a la comunidad de Los Castillos, Sosúa con una capacidad de la bomba de 100GPM.
2. **Motor de los altos de CHILA** este corresponde a la cisterna que está en Cangrejo, Sosúa para suministro de agua potable al Barrio de Alto de Chila con una capacidad de 25GPM
3. **Motor correspondiente a los Pilones, del municipio de Villa Isabela,** este es utilizado en la comunidad del Acueducto de los Pilones para suministrar agua a la comunidad del mismo nombre, con capacidad de 100GPM.
4. **Dos (2) motobombas sumergibles con potencia de 85HP para aguas residuales correspondiente la estación de bombeo Manolo Tavarez Justo**, con una capacidad de 1600GPM.
5. **Dos (2) motobombas sumergibles con potencia de 60HP para aguas residuales correspondiente la estación de bombeo Manolo Tavarez Justo,** con una capacidad de 1500GPM.

Esperamos que Usted como la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), emita una Resolución de Urgencia para la Contratación del Servicio de Reparación del los Equipos de Bombeo, citados en los párrafos anteriores, para que la población de nuestra provincia pueda disponer de servicios tan vitales como son el agua potable y el saneamiento básico.

José Onesimo Reyes Peralta
Director General
CORAAPPLATA

Con sentimiento de alta estima y consideración. Le saluda.

Ing. José Onesimo Reyes Peralta
Director General
CORAAPPLATA

Atentamente:

**Ing. Leandro D´Peña,**
**Director de Operación y Mantenimiento de CORAAPPLATA**