CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

CORAAPPLATA
RNC 40505171-1
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

FICHA TECNICA

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS DE LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD.	OBSERVACION
	ESPECIFICACIONES TECNICAS			
1.0	FLOTAS ELECTRICAS TIPO PERA	5	UD	**Corresponde a estacion de bombeo en planta de tratamiento**
2.0	MONITOR DE FASE A 480 VOLTIOS	3	UD	
3.0	BOMBA HORIZONTAL MONOBLOCK DE 100GPM Y 200 PIE DE TDH, CON MOTOR TRIFASICO 230/460 VOLTIOS, 60HZ, A 1800 RPM.	1	UD	**Acueducto de Luperon Estacion de Bombeo de Pueblo Nuevo El Canal**

PUERTO PLATA
F Y
DIRECCION GENERAL
CORAAPPLATA

Ing. Oliver Nazario Brugal
Director General
CORAAPPLATA