



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

FICHA TÉCNICA

**ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, PARA
ESTACIÓN DE BOMBEO CERRO ALTO, PROVINCIA PUERTO
PLATA.**

| No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UD | OBSERVACIÓN |
|-----|--|----------|-------|---|
| 1 | BOMBA SUMERGIBLE 85 GPM VS 295 PIES DE TDH, TRIFASICA, 230V. (INCLUIR MOTOR SUMERGIBLE). | 1 | UD. | PARA INSTALACIÓN EN ESTACIÓN DE BOMBEO CERRO ALTO. CURVA DE OPERACIÓN, MARCAR PUNTO DE OPERACIÓN EN LA CURVA. |
| 2 | CABLE SUMERGIBLE. | 20 | PIES. | |
| 3 | MONITOR DE FASE. | 1 | UD. | |
| 4 | PANEL DE CONTROL. | 1 | UD. | |
| 5 | CONTROL DE NIVEL TIPO FLOTA. (APAGA POR BAJO NIVEL). | 1 | UD. | INSTALACIÓN EN CISTERNA. |



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608




Ing. Oliver Nazario Brugal
Director General
CORAAPPLATA