



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)**

RNC 40505171-1

FICHA TÉCNICA

**SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE PIEZAS ELÉCTRICAS EN LA
ESTACIÓN DE AGUA RESIDUAL EL MALECÓN, PROVINCIA
PUERTO PLATA.**

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACIÓN
1	ARRANCADOR SUAVE CON SUS ELEMENTOS DE CONTROL DE BOMBEO, PARA BOMBA DE 65 HP, 480 V, TRIFÁSICO.	2	UDS.	PARA LA ESTACIÓN DE AGUA RESIDUAL EL MALECÓN.
2	FLOTA DE CONTROL DE NIVEL.	6	UDS.	
3	TEMPORIZADOR A 24 VOLTIO DC.	4	UDS.	

**Oliver Nazario Brugal
Director General**



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608