



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

FICHA TÉCNICA

**SERVICIO DE REPARACIÓN DE 3 MOTO-BOMBAS, TIPO
SUMERGIBLE DE 110 HP, EN ESTACIÓN DE BOMBEO DE
AGUA RESIDUAL TERRAMAR, MUNICIPIO SOSÚA,
PROVINCIA PUERTO PLATA.**

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACIÓN
1	REBOBINADO DE MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 110 HP, 1785 RPM, 480 V. 141 AMPS.	1	UD.	PARA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL TERRAMAR, SOSÚA.
2	MANTENIMIENTO DE MOTORES BOMBAS ELÉCTRICAS TIPO SUMERGIBLE DE 110 HP. - LIMPIEZA. - LAVADO DEL BOBINADO. - SECADO. - BARNIZADO. - DESARMAR. - ARMAR Y PROBAR.	2	UD.	

**Oliver Nazario Brugal
Director General**



Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608