



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

**FICHA TÉCNICA**

**SERVICIO DE CREACIÓN DIAGRAMA ELÉCTRICO MADRE  
VIEJA, PROVINCIA PUERTO PLATA.**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACIÓN
1	RELÉ SEL-421 PROTECCIÓN Y CONTROL.	1	UD.	PARA HABILITAR PROTECCIONES ELÉCTRICAS A LA SUBESTACIÓN DE MADRE VIEJA.
2	RELÉ SEL-751 PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE.	1	UD.	
3	INGENIERÍA E INSTALACIÓN.	1	UD.	
4	TRASLADO Y VIATICO.	1	UD.	
5	ALCANCE CONSIDERADO: -SUMINISTRO DE PROTECCIONES NUEVAS. -INGENIERÍA Y SUSTITUCIÓN DE RELÉS OBSOLETOS. -ENSAYOS CON MALETA DE INYECCIÓN SECUNDARIA. -DURACIÓN SUMINISTROS INTERNACIONALES: TREINTA (30) DÍAS. -DURACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO: DOS (2) DÍAS.			 <b>Ing. Oliver Nazario Brugal</b> <b>Director General</b> <b>CORAAPPLATA</b> 

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608